



**УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЗОРА
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА,
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

308002, г. Белгород
пр. Б. Хмельницкого, 62
тел/факс 35-33-69/31-78-81
E-mail: priemnaya@ecoohtnadzor31.ru
«18» *сентября* 2018 г. № *108*
на № _____ от _____ 2018 г.

**Председателю
МОО «Зеленый Фронт»**

С.А. Виноградову

О рассмотрении обращения

Уважаемый Сергей Александрович!

На Ваше обращение (вх. № 6172 от 26.12.2017 г.) по факту обнаружения ямы с жидкими отходами на территории земельного участка с координатами $50^{\circ} 38'5''$ с.ш., $36^{\circ} 30'8''$, сообщаем.

Осмотром указанного в обращении места, яма содержащая жидкость темно-серого цвета, обнаружена.

Учитывая характерные для хозяйственных стоков особенности, с привлечением специалистов ГУП «Белводоканал», установлена причина образования ямы, приуроченная к аварийной ситуации на напорном коллекторе водоотведения хозяйственных стоков ГУП «Белводоканал» из-за порыва соединяющей муфты подземного трубопровода.

Яма образовалась путем размыва поступающими хозяйственными стоками земельного грунта, глубиной до 2 метров, без перетока жидкости на дневную поверхность. Окружающая территория представляет необжитый пустырь ранее существовавшей санитарно-защитной зоны полей фильтрации ОАО «Завод лимонной кислоты».

Перекачка стоков напорного коллектора носит временной характер, что восприпятствовало своевременному обнаружению порыва и его устранению.

В настоящее время авария ликвидирована, режим водоотведения ГУП «Белводоканал» на данном участке восстановлен без ущерба состояния природной среды.

С уважением,

Начальник управления

В.И.Анищенко
8(4722)31-11-19

А.Климов