



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

**КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ  
И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ**

Новгородская ул., д. 20, литера А, Санкт-Петербург, 191144  
Тел. (812) 576-58-01  
E-mail: kenerg@keio.gov.spb.ru  
http://www.gov.spb.ru

№01-20-19055/24-0-2 от 16.10.2024

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Виноградову С.А.  
green-front@mail.ru**

**Комитет по контролю за имуществом  
Санкт-Петербурга**

**Администрация  
Выборгского района Санкт-Петербурга**

**Уважаемый Сергей Александрович!**

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению (далее – КЭИИО), рассмотрев в части вопросов ведения Ваше обращение от 16.09.2024 № 1446727 (вх. от 17.09.2024 № 01-20-19055/24-0-0) по вопросу возможного нарушения режима зон с особыми условиями использования территории инженерных сетей ГСК «Южный» при размещении транспортных средств в границах земельного участка с кадастровым номером 78:36:0005574:35, сообщает следующее.

КЭИИО предложено филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть» предоставить информацию по поставленным в обращении вопросам.

В результате осмотра, выполненного специалистами филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть» 15.10.2024, установлено, что на кабельных линиях размещены бытовка, разобранный автомобиль и строительный мусор.

Особые условия использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, установлены Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 (с последующими изменениями и дополнениями) №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее – Правила №160).

В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики (см. пункт 8 Правил №160).

Данное заключение КЭИИО направляется в Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга и администрацию Выборгского района Санкт-Петербурга для сведения и принятия мер в пределах компетенции в целях устранения нарушений.

**Временно исполняющий  
обязанности председателя  
Комитета**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C5535EB5DC1A62341E423A4DA747049B  
Владелец Мельникова Светлана Анатольевна  
Действителен с 29.08.2024 по 22.11.2025

**С.А.Мельникова**